

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 1205 /BSM-KH&QLTT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 11 năm 2024

V/việc chấp thuận xả nước thải sau xử lý vào công trình thủy lợi của Nhà máy may giặt mài TCE JEANS tại xã Hoàng Đồng và xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS.

Ngày 11/11/2024 Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã nhận được Công văn số 07-2024/CV/QLDA-TJ ngày 06/11/2024 của Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS về việc xin cho phép xả nước thải sau xử lý vào công trình thủy lợi của Nhà máy may, giặt mài TCE JEANS tại xã Hoàng Đồng và xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 12/11/2024 Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS kiểm tra thực tế, xác định vị trí điểm xả thải tại K3+750 kênh tiêu Thái Vinh. Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS được xả thải vào kênh tiêu Thái Vinh nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Kênh tiêu Thái Vinh có nhiệm vụ tiêu cho 280 ha diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Vì vậy, để đảm bảo được nguồn nước thì chất lượng nước thải sau khi xử lý được xả ra kênh phải đảm bảo theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN40:2011/BTNMT (cột A; $Kq = 0,9$; $Kf = 1,0$) quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN13-MT:2015/BTNMT (cột A; $Kq = 0,9$; $Kf = 1,0$) Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may; nước thải còn phải đáp ứng Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 tại Bảng 1 và tiêu chuẩn kỹ thuật TCKT 01:2018/TCTL quy định kỹ thuật nước xả thải vào công trình thủy lợi.

2. Chấp thuận việc xả nước thải của Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS với các nội dung:

- Điểm xả thải: Tuyến kênh tiêu Thái Vinh xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa.

- Vị trí xả thải: Tại vị trí K3+750 Kênh tiêu Thái Vinh.

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 2300 m³/ngày đêm

3. Nhà máy may giặt mài TCE JEANS tại xã Hoàng Đồng và xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa sau khi được UBND tỉnh cấp phép xả thải đề nghị Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS cùng các đơn vị có liên quan gửi các kết quả kiểm tra, quan trắc chất lượng nước giám sát hàng quý, hàng năm về chất lượng nguồn nước xả thải về Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã để quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

4. Khi nhà nước có quy định thu đối với giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác cụ thể là Tiêu nước cho khu công nghiệp bao gồm cả các nhà máy công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao đề nghị Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS ký hợp đồng tiêu nước với Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Giao Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa theo dõi, kiểm tra nếu việc xả thải chưa được UBND tỉnh cấp phép, tuyệt đối không cho xả thải vào hệ thống thủy lợi Công ty quản lý và báo cáo Công ty kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã làm cơ sở cho Công ty TNHH một thành viên TCE JEANS và các đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc (b/c);
- Phó Giám đốc;
- CN Hoàng Hóa (giám sát thực hiện);
- Lưu: VT, KH&QLTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn