

UBND TỈNH THANH HOÁ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

SỐ: 140 /BSM-KH&QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 3 năm 2026

V/v đánh giá kết quả sử dụng điện năng
toàn Công ty vụ Chiêm xuân từ tháng
12/2025 đến hết ngày 9 tháng 3 năm 2026.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc công ty.

Thực hiện công tác theo dõi và quản lý điện năng, Giám đốc công ty thông báo kết quả sử dụng điện năng tháng 2 năm 2026 và vụ Chiêm Xuân từ tháng 12/2025 đến hết ngày 9 tháng 3 năm 2026 của các đơn vị trong toàn Công ty như sau:

Vụ Chiêm xuân năm 2026 đến thời điểm hiện tại đang trong thời gian tưới dưỡng cho cây trồng, thời tiết diễn biến bình thường, lượng mưa thấp hơn cùng kỳ tuy nhiên từ đầu vụ không có rét đậm rét hại kéo dài, chưa xảy ra những đợt nắng nóng trên diện rộng.

Tiền điện tiêu thụ phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2026 tính từ tháng 12/2025÷9/3/2026 toàn Công ty đã dùng hết 3,77tỷ/4,62tỷ bằng 81,6% KH dự kiến Công ty giao. Trong đó: Chi nhánh H.Hóa+H.Khánh 1,956tỷ/2,373tỷ bằng 82,4%; Chi nhánh Hậu Lộc 0,708tỷ/0,832tỷ bằng 85,1%; Chi nhánh Hà Trung 0,403tỷ/0,511tỷ bằng 78,9%; Chi nhánh Nga Sơn 0,650tỷ/0,828tỷ bằng 78,5%; Chi nhánh Bím Sơn 0,054tỷ/0,076tỷ bằng 70,5% và tỷ lệ chung toàn Công ty bằng 111,9% so với cùng kỳ. Để thực hiện chỉ tiêu điện năng và tiền điện tưới, tiêu vụ Chiêm xuân khoa học, tiết kiệm, hiệu quả không làm ảnh hưởng đến Kế hoạch sản xuất tài chính năm 2026 của Công ty, Giám đốc Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 97/BSM-KH&QLTT của Giám đốc Công ty ngày 05/02/2026 về việc tăng cường công tác điều hành tưới, tiêu vụ Chiêm xuân năm 2026 khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

+ Các tổ chuyên môn, cụm tổ sản xuất trực thuộc các Chi nhánh thủy lợi cần xác định đúng vùng diện tích cần nước, tính toán lượng nước cần, thời gian bơm theo lưu lượng của trạm bơm, công tác dẫn chuyển nước trong khi bơm cấp phải thường xuyên liên tục đưa đúng vị trí cần tưới tránh lãng phí.

+ Tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng công trình xây lát, máy móc thiết bị đảm bảo an toàn và đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất trên địa bàn mình quản lý.

+ Riêng chi nhánh thủy lợi Nga Sơn:

- Triển khai thực hiện Công văn số 108/BSM-KH&QLTT ngày 12/02/2026 của Giám đốc công ty về việc kiểm tra, rà soát các vị trí đắp đập trên kênh Hưng Long và kênh nam Xa Loan của dự án tiêu Bắc Thanh Hóa có phương án xử lý đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân 2026 trên địa bàn Nga Sơn.

- Làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa về việc bố trí thời gian lịch chạy thử 72h máy trạm bơm Nga Thiện vào thời điểm có nhu cầu cần nước tưới, đồng thời chốt số liệu điện theo chỉ số đầu và chỉ số cuối tách riêng hóa đơn tiền điện thời gian vận hành thử máy yêu cầu nhà thầu thi công thanh toán.

- Có văn bản giải trình cụ thể việc quản lý vận hành trạm bơm Vực Bà nêu nguyên nhân chủ quan, khách quan vượt 46.151kWh tương ứng 101 triệu đồng so với cùng kỳ gửi về Công ty trước ngày 15/3/2026.

Trên đây là một số nội dung nhằm thực hiện tốt việc điều hành tưới, tiêu vụ Chiêm xuân năm 2026 trong toàn Công ty. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- PGĐ công ty;
- Lưu: VT, KH&QLTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tuấn