

LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH TRẠM BƠM

I- Thông tin chung

- Tên trạm bơm: Trạm bơm Thiều Xá
- Năm Xây dựng: 1988
- Địa điểm xây dựng: Xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc
- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã.

II. Bảng thông số kỹ thuật

NVTK (ha)		F _{tt} (ha)		N. nước	Số máy	Q1 máy m ³ /h	Tổng Q (m ³ /h)	Loại máy
Tưới	Tiêu	Tưới	Tiêu					
650		239		S. Lèn	5	1000-1400	6.600	Trục ngang

C.S ĐC (Kw)	Tổng CS (Kw)	MN TK bể hút	MN TK bể xả	▽ đặt máy	▽ đáy BH	▽ đáy BX
33	165	0,0	3,5	3,4	-2,4	2,4

- Năm sửa chữa lớn: (Tóm tắt các hạng mục công trình sửa chữa):
 - + Năm 2012: Lắp 1 máy bơm LT1000 m³/h-6,5 và nối ống hút 4 máy
 - + Năm 2018: Sửa chữa nhà vận hành.
 - + Năm 2020: Thay 02 máy bơm LT1400 m³/h-6,5



